

## Samrådsredogörelse Nätutvecklingsplan 2025-2034

Inkomna synpunkter vid samråd kring nätutvecklingsplan för Tranås Energi Elnät AB, åren 2025-2034.

Nummer	Inkommen	Lämnad av	Synpunkt	Tranås Energi Elnät AB's svar
1	2024-10-24	E.On Energidistribution AB	<p><b>Kapacitetsläge</b> I E.ONs kapacitetsbedömningar tas hänsyn till planerade investeringar i E.ONs nät. E.ONs bedömning av kapacitetsläget för Tranås och Ydre kommun där Tranås Energi Elnät AB har abonnemang är följande:</p> <p><b>Konsumtion på kort, medellång och lång sikt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>E.ON kan möta prognosen för konsumtion utan risk för kapacitetsbegränsningar. Anslutning av ytterligare konsumtion utöver vår prognos ökar risken att kapacitetsbegränsningar uppstår.</li> </ul> <p><b>Produktion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>På kort sikt kan E.ON möta prognosen för produktion utan risk för kapacitetsbegränsningar. Anslutning av ytterligare produktion utöver prognos ökar risken att kapacitetsbegränsningar uppstår.</li> <li>På medellång och lång sikt krävs ytterligare åtgärder för att E.ON ska kunna möta prognosen för produktion utan risk för att kapacitetsbegränsningar uppstår. Anslutning av ytterligare produktion utöver prognosen medför att kapacitetsbegränsningar uppstår. Generellt finns en hög risk för att kapacitetsbegränsningar uppstår vid anslutningar med regionnätspåverkan.</li> </ul> <p><b>Flexibilitet</b> Enligt den bedömningsmetod vi på E.ON använder ser vi ett behov av flexibilitet i de kommuner där ni också har elnät. Då ni också har identifierat ett behov av flexibilitet vill vi gärna upprätta en tät dialog och ett samarbete rörande flexibilitet!</p>	<p>Intresset är ömsesidigt kring samarbete rörande flexibilitet</p> <p><i>Tranås Energi Elnät anser inte att synpunkten innebär att nätutvecklingsplanen behöver revideras.</i></p>
2	2024-10-25	Svenska Kraftnät	Meddelar att de inte har någon synpunkt på planen i dess nuvarande form.	<i>Tranås Energi Elnät anser inte att synpunkten innebär att nätutvecklingsplanen behöver revideras.</i>
3	2024-11-11	Ydre Kommun	Inget att tillägga men uppskattar den dialog vi regelbundet har i dessa frågor.	<p>Även vi uppskattar den regelbundna dialogen med Ydre Kommun.</p> <p><i>Tranås Energi Elnät anser inte att synpunkten innebär att nätutvecklingsplanen behöver revideras.</i></p>